

8. Wobec zamieszczenia w wyjaśnieniach z dnia 01 lutego 2007 znacznej liczby dodatkowych ilości robót prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ujmować te roboty w kosztorysie ofertowym. Skoro do wyjaśnień z dnia 26 stycznia 2007 Inwestor dołączył dodatkowy kosztorys obejmujący roboty wynikające z wyjaśnień, to w ten sam sposób powinien postąpić z następnymi wyjaśnieniami, a nie pozostawiać swobodę w tym zakresie. Jak Inwestor będzie sprawdzał poprawność kosztorysów skoro każdy oferent może w sposób dowolny postąpić z wyjaśnieniami łącznie z wersją, że wszystkie roboty dodatkowe oferent ujął w już istniejących pozycjach bez ich zmieniania na co, naszym zdaniem pozwala SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

Ad. 1. Decyzją projektanta – nie wymaga się wykonania instalacji oddymiania Areny Hali.

Ad. 2. Nie należy wyceniać okien, które zostały wymienione na nowe. Okna znajdujące się na połączeniu z łącznikiem należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu (demontaż 3 okien).

Ad. 3. Kanał wentylacyjny w piwnicy szkoły obudować ppoz. do klasy EI 120. Przyjąć w przedmiarze 0,6m x 1,85m=1,2 m2 płyty PROMATECT-H gr. 15 mm.

Ad. 4. Przedmiar został uzupełniony w dniu 12.02.2007 r. na stronie internetowej Zamawiającego

Ad. 5. Przyjąć w pozycji 110 przedmiaru 26 szt. zamiast 12 szt.

Ad. 6. Przedmiar został uzupełniony w dniu 12.02.2007 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 7. Cena oferty musi zawierać zgodnie z § 12 SIWZ wszelkie koszty przedmiotu zamówienia ujęte w SIWZ a szczegółowo we wzorze umowy, STWiORB, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej. Umowa nie określa ważności dokumentów w sytuacji rozbieżności w ustaleniach. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych **należy wykreślić zapis** : „W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy””

Ad. 8. SIWZ pozwala na ujęcie wszystkich robót wynikających z udzielonych odpowiedzi w już istniejących pozycjach dotychczasowych przedmiarów robót oraz w pozycjach przedmiaru dostarczonych, uzupełnionych przez Zamawiającego itd.

Inwestor- Zamawiający poprawność kosztorysu a ściślej określając ceny oferty będzie sprawdzał zgodnie z § 12 SIWZ. Ceną oferty jest suma poszczególnych cen-ryczałtowych.

Za poszczególne ceny ryczałtowe zamawiający uważa wyszczególnione w przedmiarze robót ceny poszczególnych rozdziałów (branż). Np. : branża drogowa-drogi i komunikacja wokół hali, branża – roboty budowlano-montażowe hali sportowej z łącznikiem, branża instalacja centralnego ogrzewania itd.

Ceny te powinny być podane łącznie z podatkiem VAT. Można to uczynić na końcu każdego rozdziału dopisując VAT i sumując, bądź w tabeli elementów scalonych.

Ceny te muszą zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia wynikające także z udzielonych odpowiedzi .

Z poważaniem:

mgr inż. **W. WÓJTA**
KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Michał Wotowicz