GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława, tel. 071 313 30 44, 45
NIP: 912-17-15-764, Regon: 931934880

Oława, dnia 23.01.2007 r.

L.Dz. RG 341/1- 3/2007

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w m. Gać.**

WYJAŚNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone **pytania od wykonawców**:

1. Proszę o wyjaśnienie czy do izolacji cieplnej ścian fundamentowych należy użyć styroduru czy zwykłego styropianu?
2. Czy Inwestor posiada wszystkie środki pieniężne na w/w inwestycję?
3. Czy Inwestor zapewnił dodatkowe środki na roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania oferty.
4. Zarząd naszej firmy ustanowił pełnomocnika do podpisania oferty, takie pełnomocnictwo zostanie dołączone do oferty. Z uwagi na zniesienie w roku 2007 znaczków skarbowych, proszę o podanie formy, w jakiej należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dla powyższej czynności prawnej.
5. W związku z przyjętym w SIWZ oraz umowie terminem zakończenia robót na dzień 30.06.2009 prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość znacznego skrócenia okresu realizacji zadania.
6. Załącznik do SIWZ nr 1 – „Formularz oferty" w swojej treści przywołuje ustawę Prawo zamówień publicznych wraz z wymienionymi zmianami. W treści formularza tam gdzie miały być zmiany w roku 2006 są kropki. Proszę o wykreślenie lub uzupełnienie tego fragmentu.
7. Stwierdzamy niezgodność dotyczącą klap dymowych występujących w świetliku dachowym. Według opisu technicznego pkt 6.3 -12 szt. klap dymowych, a według rysunku nr 4 Architektura – 9 szt. klap dymowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

Ad. 1. Zgodnie z opisem technicznym izolacja ścian fundamentowych "STYRODUREM" lub materiałem o parametrach równoważnych.
Ad. 2. Posiada środki pokrywające wartość kosztorysu inwestorskiego.
Ad. 3. Na dzień dzisiejszy nie.
Ad. 4. Potwierdzenie wpłaty do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Oławie 091090 2428 0000 0001 0526 4094 z dopiskiem – pełnomocnictwo przetarg hala Gać.
Ad. 5. W wieloletnim planie środki pieniężne na tę inwestycję są rozpisane do 2009 r. Można skrócić czas realizacji zadania tak, aby nie przesuwać środków w budżecie.
Ad. 6. W załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty", proszę wykreślić następujący zapis (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005

r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. .....) i zastąpić go nowym brzmieniem: – tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163.
Również w załączniku nr 2 do SIWZ – „wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" proszę o poprawę tj. w zał. nr 1. Niepoprawienie tego nie będzie powodem do odrzucenia oferty.
Ad. 7. Wg rys. 4 Architektura.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pytania nr 5 i nr 6 (odnośnie sprzętu sportowego) z dnia 22.01.2007 r. zostały anulowane w zakresie sprzętu sportowego. Wyposażenie hali sportowej sprowadza się tylko do siedzisk. Natomiast sprzęt sportowy nie jest przedmiotem w/w postępowania przetargowego. W związku z powyższym w poz. 134 przedmiaru robót należy ująć tylko dostawę i montaż siedzisk (kalkulacja własna) i wykreślić w dokumentacji projektowej wszelkie zapisy dotyczące sprzętu sportowego.

Z poważaniem:

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Sporządził: M. Wołowicz