






Zabezpieczenie typu S przystosowane do planowania

4	Złączko bezpiecznikowe 3x25A	kpl.	
3	Złącze kablowe z pomiarem ZP-1b+2TL/R w obudowie + dwa oddzielne fundamenty	kpl.	Sypniewski
2	Złącze kablowe z pomiarem ZP-1b+2TL/R w obudowie + dwa oddzielne fundamenty	kpl.	Sypniewski
1	Złącze kablowe z pomiarem ZP3a+2TL/R w obudowie + dwa oddzielne fundamenty	kpl.	Sypniewski
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Dostawca

„OMPROJEKT”

Biuro Projektowania i Obsługi Inwestycji
Borusewicz Alfred; 52-016 Wrocław, ul. Wadowicka 8

Projektował

inż. Alfred Borusewicz
Upr. nr 286/77/Wzm

Sprawdził

mgr inż. Lesław Szeliński
Upr. nr 520/04/WZHP

Rozdzielcza sieć kablowa niskiego napięcia w Stanowicach

RYSUJEK

Złącza kablowe z tablicami pomiaru energii

Data

Kwiecień 2002r

Skala

Nr rys.

-05.