

DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
WE WROCŁAWIU



DZMiUW

INSPEKTORAT W OŁAWIE

55 – 200 Oława, ul. 3-go Maja 1

http://www.rzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688

olawa@rzmiuw.wroc.pl
tel. / fax 071/313 23 84

Zał.14.

I – 407 – 95/ 04

Oława, dnia 16.08.2004 r.

Przedsiębiorstwo
Projektowo – Wdrożeniowe Sp. z o. o.
PROKOM
ul. G. Zapolskiej 1
50 – 032 Wrocław

Dotyczy: projektowanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Ścinawa Polska, Ścinawa, Godzikowice, gmina Oława.

W odpowiedzi na pismo L. dz. 2222 / 06 / 04 – 107 / TK / 04 z dnia 13.07.2004 r. (data wpływu 04.08.2004 r.), Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Oławie uzgadnia przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej pod następującymi warunkami :

1. Na przekroczenie ciekłu Psarski Potok (km 0+440) i wału przeciwpowodziowego W-2 (OPS) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Oławie, po wcześniejszym uzgodnieniu operatu wodnoprawnego z tut. Inspektoratem. Przejścia pod w/w ciekłem i wałem należy wykonać na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m licząc od górnych krawędzi rur osłonowych do stałego (twardego) dna w przypadku Psarskiego Potoku, lub stopy wału (pod wałem uszczelnienie w zawieszanie bentonitowej).
2. Przekroczenia rowów melioracyjnych muszą być wykonane na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m.
3. Niewskazany rozwiązaniem jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej pod dnem wzdłuż otwartego koryta rowów lub lokalizowanie przepompowni w otwartym korycie (rów P – B , i P – B – 3 , obręb Ścinawa Polska). Takie działanie możliwe będzie po wcześniejszym zarzuceniu rowu, na co niezbędne jest również pozwolenie wodnoprawne.
4. Przejścia muszą być oznaczone słupkami zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Na terenach odwadnianych podziemnymi urządzeniami melioracyjnymi (sieć drenarska) podczas wykonywania robót ziemnych może nastąpić uszkodzenie zbieracza lub sączka drenarskiego. Każdorazowe uszkodzenie urządzenia drenarskiego musi być natychmiast zgłoszone do tut. Inspektoratu i naprawione na koszt inwestora pod fachowym nadzorem.

Na załączonych planach sytuacyjnych wały przeciwpowodziowe zaznaczono kolorem zielonym, ciek Psarski Potok kolorem niebieskim, rowy melioracji szczegółowych kolorem czerwonym a obszary zdrenowane kolorem brązowym.

Załączniki:

Plany sytuacyjne z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi szt 26 (Ścinawa Polska szt.14, Ścinawa szt.4, Godzikowice szt.8).

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a DZMiUW i/Oława

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. JANUSZ BYNOWSKI St. inspektor ds. melioracji
projektant
w zakresie sieci sanitarnych
i ochrony środowiska
Uprawn. nr 26/90/UW

z up. kierownika

Bogusław Rzepa