Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

GMINA OŁAWA

Unia Europejska
Fundusz Spójności

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45
NIP: 912-17-15-754, Regon: 931934868

Oława, dnia 15.05.2017 r.

RG.271.7.2.2017.ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"** (ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 079-151781 z dnia 22.04.2017 r.)

Wyjaśnienia

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania od Wykonawców:

1. Czy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich będą pobierane opłaty?
2. Czy studnie ϕ1000 z tworzywa można zastąpić studniami betonowymi?
3. W dostępnym na stronie Gminy projekcie brak jest zestawienia studni dla poszczególnych miejscowości. Prosimy o uzupełnienie.
4. W załącznikach do projektów wykonawczych dla poszczególnych miejscowości brak jest rysunków zestawieniowych obejmujących całość zadania. Udostępniono jedynie rysunki zawierające wycinki z całości. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zestawieniowe.
5. W załącznikach do projektów wykonawczych dla poszczególnych miejscowości udostępniono rysunki stanowiące wycinki z całości zadania. W Marszowicach są to rysunki 1, 2, 4 i 5. Brak jest rysunku o numerze 3. W Jaczkowicach są to rysunki 2, 3 5 i 6. Brak jest rysunków 1 i 4. Proszę o ich uzupełnienie.
6. W projektach wykonawczych dla miejscowości Jaczkowice i Gaj Oławski brak jest rysunków zagospodarowania terenu przepompowni. Proszę o uzupełnienie.
7. W projektach wykonawczych brak jest rysunków określających jednoznacznie trasy przebiegu zasilania elektrycznego dla poszczególnych przepompowni w sposób umożliwiający precyzyjne wyliczenie wartości robót elektrycznych. Proszę o uzupełnienie.
8. Czy w wycenie należy ująć zakup agregatu prądotwórczego o czym wspomina projekt wykonawczy. Jeżeli tak to proszę o jednoznaczne określenie jego parametrów w specyfikacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad.1. Za zajecie pasa drogowego naliczane będą opłaty zgodnie z cennikami zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich; gminne drogi i działki – bez opłat.

Ad.2. Nie można. Mają spełniać warunki zgodne z wyjaśnieniami RG.271.7.1.2017.ZP z dnia 10.05.2017 r.

Ad.3. W przedmiarach podano ilości oraz rodzaje studni objętych projektem. Odrębne zestawienie studni, jeżeli jest konieczne do wyceny zadania, należy wykonać we własnym zakresie, w oparciu o profile kanalizacji i projekty zagospodarowania.

Ad.4. W załączeniu zestawienie rysunków dla niniejszego przedmiotu zamówienia – cz1 i cz.2.

Ad.5. Marszowice – rys. 3 i Jaczkowice – rys. 1 i 4 – nie są przedmiotem tego przetargu.

Ad.6. W Jaczkowicach i Gaju Oławskim są to przepompownie sieciowe w drodze, bez ogrodzenia i placu (Jaczkowice – rys.6, Gaj – rys. 2). Stąd nie ma odrębnych rysunków zagospodarowania terenu przepompowni.

Ad.7. Trasy kabli zasilających przepompownie wrysowane są dokładnie na projektach zagospodarowania
- Marszowice – rys. 4, 5
- Jaczkowice – rys. 6
- Gaj Oławski – rys. 2

Ad.8. Dla przepompowni lokalnych, sieciowych, w miejscowościach ujętych w zadaniu, nie przewiduje się instalacji stacjonarnych agregatów prądotwórczych, przy przepompowniach. Przewiduje się w ramach tego zadania zakup 1 agregatu mobilnego do zasilania przepompowni, w przypadku awarii. Parametry agregatu: 30kVA24kW; 400V,220V; paliwo: diesel; waga agregatu z podwoziem jednoosiowym o DMC do 750kg ; (zaczep kulowy), zamontowany na podwoziu na stałe.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

.....
Jan Kownacki
Kierownik Zamawiającego