


ROZDZIELNICA:	TE0
PRODUCENT:	EATON
OBUDOWA:	BF-U-3/72-P
NAPIĘCIE ZNAM:	240/415 V AC , 50Hz
STOPIEŃ OCHRONY:	IP30, I KL. OCHR.
WYKONANIE:	PODDYŃKOWA
ZASILANIE:	GÓRA
ODPŁYWY:	DÓŁ
WYSOKOŚĆ [mm]:	620
SZEROKOŚĆ [mm]:	590
GLĘBOKOŚĆ [mm]:	134
KOLOR:	RAL 9016

<div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>  <div> ETKA PROJEKT </div> </div> </div> <div> ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Olawa tel./fax: 71-30-32-805 kom.: 603-685-925 www.etka.pl biuro@etka.pl </div>		
Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1, Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Olawa	
Inwestor:	Gmina Olawa, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Olawa	
Sprawdził: inst.elekt.		
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOS/15	Data 05.2016 Skala -
Rysunek:	Schemat rozdzielnic TE-0 - elewacja	Rys. nr E-4.1