



ROZDZIELNICA: RG  
 PRODUCENT: EATON  
 OBUDOWA: BF-U-4/96-P  
 NAPIĘCIE ZNAM.: 240/415 V AC , 50Hz  
 STOPIEŃ OCHRONY: IP30, I KL. OCHR.  
 WYKONANIE: PODTYNKOWA  
 ZASILANIE: GÓRA  
 ODPLYWY: DÓŁ  
 WYSOKOŚĆ [mm]: 770  
 SZEROKOŚĆ [mm]: 590  
 GŁĘBOKOŚĆ [mm]: 134  
 KOLOR: RAL 9016

 <b>ETKA</b> PROJEKT		ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Olawa tel./fax: 71-30-32-805 kom.: 603-685-925 www.etka.pl      biuro@etka.pl	
Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Olawa		
Inwestor:	Gmina Olawa, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Olawa		
Sprawdził: inst.elekt.			
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	Data	05.2016
		Skala	-
Rysunek:	Schemat rozdzielnic RG-elewacja	Rys. nr E-3.3	