



#### Oznaczenia:

- K1.1/1...K1.1/16 - oprawy typu BEGA 33109 4,1W/ kolejny numer oprawy
- L1.1 - oprawa typu GFW LED 23W
- PR1 - przekaźnik krzywkowy 1-0-2 10A, 230V AC instalowany na ścianie przy rozdzielni RG- możliwość ręcznego wyłączenia lub załączenia oświetlenia

Układ połączeń TN-S  
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano  
SAMODZYSYNNÉ WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ETKA</div><div>PROJEKT</div></div></div>		<div>ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława</div> <div>tel./fax: 71-30-32-805</div> <div>kom.: 603-685-925</div> <div>www.etka.pl</div> <div>biuro@etka.pl</div>	
Investycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Śródownickim Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Oława		
Investor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Oława		
Sprawił: inst.elekt.			
Projektował	mgr inż. Piotr Palma	Data 05.2016 Skala 1:100	
instalacje elektryczne	176/DOŚ/15		
Rysunek:	Sterowanie oświetleniem przy wejściach zewnątrznych do budynku	Rys. nr E-8	