SCHEMAT ROZDZIELNICY TE1

Zestawienie mocy

Pi = 10,94 kW
Pzc = 6,16 kW
I_B = 9,87 A

Tablica			TE1												
Odpływ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa	Zasilanie	Sygnalizacja zasilania	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Gniazda 1–faz.	Gniazda 1–faz.	Gniazda 1–faz.	Gniazda 1–faz.	Gniazda 1–faz.	Gniazda 1–faz.	oświetlenie ewakuacyjne	Gniazda 1–faz.	Rezerwa
Pom. nr		– – – –	– – – –	– – 2.4–2.9 –	– 2.3; 2.12	– 2.10; 2.11; 2.13	– 2.4	– 2.3; 2.6; 2.7; 2.12	– – 2.10	– 2.13 –	– 2.5; 2.8	– 2.11 –	–	– 2.9 –	



Układ połączeń TN-S
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ETKA PROJEKT
ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława
tel./fax: 71-30-32-805
kom.: 603-685-925
www.etka.pl biuro@etka.pl

Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Oława	
Inwestor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Oława	
Sprawdził: inst.elektr.		
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	Data 05.2016
		Skala -
Rysunek:	Schemat rozdzielnicy TE1	Rys. nr E-5