

RG 341-12-4/2007

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Oława.**

WYJAŚNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone **pytania od wykonawców**:

1. Celem zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi odtworzeń nawierzchni, prosimy o udostępnienie decyzji Zarządców Dróg, podanie warunków odbudowy nawierzchni dróg gminnych, oraz podanie aktualnie obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich (względnie o odwołanie do źródła możliwości pozyskania takiej informacji).
2. W celu prawidłowego oszacowania wartości zadania, prosimy o wskazanie najbliższego miejsca składowania odpadów, oraz podanie aktualnie obowiązujących opłat za składowanie (względnie o odwołanie do źródła możliwości pozyskania takiej informacji).
3. Zał. Nr 1 Formularz oferty – czy nie został w nim opuszczony pkt dotyczący zabezpieczenia wykonania?
4. VAT – jaki % robót związany jest z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu? W przypadku ujednolicenia stawki VAT do 22% od 2008r. czy przewidują Państwo pokrycie kosztów wynikających z ujednolicenia stawki VAT?
5. Zamawiający na swojej stronie internetowej umieścił Wyjaśnienia z dn. 28.08.2007, w tym profile podłużne. Niestety nie wszystkie profile po wydruku są czytelne. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków: profile – Marcinkowice, profile – Stanowice i profile – tłoczne w formacie, który umożliwi czytelny wydruk.
6. W punkcie 8.2 Instrukcji dla Wykonawców zawarty jest zapis dotyczący elementów, jakie powinno zawierać wadium wystawione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W punkcie tym wpisano m.in., że gwarancja ma być nieprzenośna. Prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający wymaga aby właśnie (literalnie) to słowo znalazło się w treści dokumentu wadialnego, czy też wystarczającym będzie, aby treść gwarancji zawierała tę wymaganą informację, ale w innym brzmieniu.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

Ad.1. Decyzje Zarządców Dróg zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.08.2007r. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zawarte są w Uchwale Rady Gminy Olawa XXXVIII/370/2005 z dnia 30.12.2005r. (wymieniona uchwała zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego: prawo/podatki i opłaty). Natomiast informacje dotyczące stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla:

- dróg powiatowych można uzyskać ze strony: www.pzd-olawa.com.pl

- dróg wojewódzkich można uzyskać ze strony: www.dzdw.wroc.pl

Ad.2. Najbliższy punkt składowania odpadów: Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” Gać 90. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać ze strony: www.ekogok.sisco.info

Ad.3. Nie. W punkcie 4.6 zał. nr 1 – wzór formularza oferty zamieszczono informacje o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, odsyłając do treści pkt 19 IDW (SIWZ), gdzie szczegółowo opisano formy i sposób wnoszenia.

Ad.4. Tak

Ad.5. Profile zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w postaci plików dwg.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza użycie innego brzmienia – innego słowa na określenie tej wymaganej informacji.

Z poważaniem:

WÓJT
GMINY OLAWA
Ryszard Wojciechowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika w aktach Zamawiającego
2. a/a MW