



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OŁAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŁAWIE

ul. Warszawska 5, 55-200 Oława, e-mail: psse.olawa@pis.gov.pl

Centrala 71 313-21-64 Dyrektor 71 313 38 21 Fax 71 313 21 64

Całodobowy tel. alarmowy: 603-313-102 REGON: 930960823 NIP: 912-150-11-48

Oława, dnia 04 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT 2/2020
O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sobocisko, zaopatrującego w wodę miejscowości: Sobocisko, Zabardowice i Miłonów do dnia **10 stycznia 2021 roku**.

PPIS w Oławie informuje, że w badanych próbkach wody z wodociągu Sobocisko stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru: mangan – 290 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom.

Mangan w stężeniach powyżej 100 µg/l może powodować brudzenia urządzeń sanitarnych i prania, powstawanie osadów w sieci, a także wywoływać niepożądanych smak napojów, pogarsza właściwości organoleptyczne wody. Wartość manganu niepowodująca zagrożenia dla zdrowia może wynosić do 500 µg/l.

Trwają pracę mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

z up. Anna Ulicka
Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Dokument podpisany elektronicznie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI